

Semtu Oy  
Jouko Ilvonen  
PL 124  
04201 KERAVA

Semtu Oy:n hakemus 1.12.2014

### Luxit injektointiepoksin lisäys SILKO-kansioon

Liikenneviraston taitorakenneyksikkö ilmoittaa, että Luxit injektointiepoksia voidaan käyttää Liikenneviraston taitorakenteiden rakentamisessa ja korjaamisessa.

Luxit on tarkoitettu betonirakenteen halkeamien voimia siirtävään täyttöön (SFS-EN 1504-5). Injektointiaineen injektointivuus on testattu kuivaan halkeamaan (EN 1771). Kovettuneen aineen väri on hieman kellertävän ruskea, läpikuultava.

Tuotteenne lisätään SILKO-ohjeen 3.235 Injektointi-, imeytys- ja sulkuaineet kohtaan 1. Injektointiepoksit (Injektointiaineet halkeamien voimia siirtävään täyttöön. Reaktiivisen polymeerisen sideaineen sisältävät injektointiaineet).

Tämä kirje on voimassa enintään 8.1.2020 asti.

Kehittämispäällikkö  
Infra ja ympäristö -osasto  
Taitorakenneyksikkö



Ossi Räsänen

Tiedoksi SILKO-Betonityöryhmä  
Minna Torkkeli  
Kirjaamo/arkisto  
Kirjasto